



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00286/22

Серия **RU** № **0367241**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гладиум».
Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, Россия, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305.
ОГРН:1193123006020, Телефон: +79202073222, Адрес электронной почты: info@gladium.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гладиум».
Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, Россия, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 308023, Россия, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Люки металлические противопожарные глухие однопольные типа ЛМП1-Е160, с габаритными размерами: по ширине от 400 мм до 1350 мм, по высоте от 500 мм до 1500 мм, двупольные типа ЛМП2-Е160, с габаритными размерами: по ширине от 1000 мм до 1800 мм, по высоте от 800 мм до 1500 мм, толщиной полотна не менее 60 мм., выпускаемые по ТУ 25.12.10-005-36298713-2021 «ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ Е160».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2964/С-22 от 30.06.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг») (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-151.22-03 от 06.06.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е160. Условия хранения: – по группе Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации дверей – 18 месяцев со дня монтажа дверей, но не более 12 месяцев со дня начала эксплуатации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2022 ПО 10.07.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)