



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01039/22

Серия **RU** № **0397840**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАДИУМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305. Адрес места осуществления деятельности: 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1193123006020. Телефон: +7 4722779012. Адрес электронной почты: info@gladium.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАДИУМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые с декоративной отделкой панелью МДФ, со стороны петель или с противоположной стороны петель, толщиной от 6 мм до 10 мм, с противопожарным глазком, однопольные глухие типа ДМПДмдф-1-EIS30 габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм, по ширине от 700 мм до 1250 мм, толщиной дверного полотна без учета панели МДФ не менее 63 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-009-36298713-2022 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОТДЕЛКОЙ ПАНЕЛЬЮ МДФ С ГЛАЗКОМ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1308-С/ТР-22 от 03.10.2022 года, № 1309-С/ТР-22 от 03.10.2022 года, № 1310-С/ТР-22 от 03.10.2022 года, № 1311-С/ТР-22 от 03.10.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 312-АСП/22 от 17.06.2022 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0909707.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость".
ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость" (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIS30.
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0909707.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.10.2022 ПО 04.10.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Байгушкин Денис Николаевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01039/22**Серия **RU** № **0909707**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-009-36298713-2022 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОТДЕЛКОЙ ПАНЕЛЬЮ МДФ С ГЛАЗКОМ» от 27.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПДмдф-30.01.00.000 «ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ГЛУХАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПА ДМПДмдф-1-EIS30» от 27.04.2022 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-009-36298713-2022 пункт 6.3:

Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-009-36298713-2022 пункт 6.4:

Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-009-36298713-2022 пункт 8.2:

Средний срок службы дверей должен составлять не менее 5 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсевапов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Байгушкин Денис Николаевич
(Ф.И.О.)